

АКТ ПРОВЕРКИ

27.08.2019

г. Жердевка

Помощник прокурора Жердевского района Небогин С.А. с привлечением инспектора ТО НД и ПР г.Жердевка и Жердевского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области М.М. Энговатова М.М., проведена проверка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности МБДОУ детский сад № 7 «Белоснежка» (г. Жердевка, ул. Заводская, д. 11А).

В ходе проведенной проверки выявлено, что в подсобном помещении музыкально зала и в помещении раздевалки отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (п. 61 ППР, п.14 таб.1 нормы пожарной безопасности «зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315).

Помощник прокурора района
юрист 1 класса

С.А. Небогин

Инспектор ТО НД и ПР г.Жердевка
и Жердевского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области

М.М. Энговатов

*С актом проверки ознакомлен
Бухаров В.В.*